

Les points d'eau de : LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ (38130)

Num	Adresse	Privé/ Public (*)	Type	Date de verification	Vérificateur	Débit à 1 bar	Débit maxi	Pression Statique	Anomalies	Observation d'Anomalie
0001	2400 Chemin de Passe Farine	1	PI de 100 mm	30/10/2011	S/C PERRACHINO	294.0	320.0	6,50	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0002	3 Impasse du Lavoir	1	PI de 100 mm	30/10/2011	S/C PERRACHINO	80.0	91.0	4,50	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0003	3110 Route de la Gare	1	PI de 100 mm	30/10/2011	S/C PERRACHINO	76.0	82.0	7,20	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0004	595 Chemin des Feugères	1	PI de 70 mm	30/10/2011	S/C PERRACHINO	46.0	50.0	7,00	08 Débit insuffisant (inférieur à 60m3/h) ou capacité de la réserve incendie inférieure à 120m3 ou niveau des eaux trop bas pour les réserves naturelles 09 Pression insuffisante (inférieure à 1 bar à 60m3/h) 21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0005	2595 Route de la Gare	1	PI de 100 mm	30/10/2011	S/C PERRACHINO	69.0	74.0	7,00	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0006	215 Chemin des Feugères	1	PI de 70 mm	30/10/2011	S/C PERRACHINO	44.0	47.0	7,00	08 Débit insuffisant (inférieur à 60m3/h) ou capacité de la réserve incendie inférieure à 120m3 ou niveau des eaux trop bas pour les réserves naturelles 09 Pression insuffisante (inférieure à 1 bar à 60m3/h) 21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0007	1960 Route de la Gare	1	PI de 100 mm	30/10/2011	S/C PERRACHINO	102.0	110.0	7,00	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0008	1430 Rte de la Gare "La plaine"	1	PI de 70 mm	30/10/2011	S/C PERRACHINO	41.0	45.0	6,50	08 Débit insuffisant (inférieur à 60m3/h) ou capacité de la réserve incendie inférieure à 120m3 ou niveau des eaux trop bas pour les réserves naturelles 09 Pression insuffisante (inférieure à 1 bar à 60m3/h) 21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0009	1465 Route de la gare	1	PI de 100 mm	30/10/2011	S/C PERRACHINO	185.0	200.0	7,00	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0010	58 Ave Hector Berlioz	1	PI de 100 mm	30/10/2011	S/C PERRACHINO	296.0	323.0	6,20	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0011	18 Ave Hector Berlioz	1	PI de 100 mm	30/10/2011	S/C PERRACHINO	0.0	0.0	0,00	05 Ouverture impossible 08 Débit insuffisant (inférieur à 60m3/h) ou capacité de la réserve incendie inférieure à 120m3 ou niveau des eaux	Volant de manoeuvre Non opérationnel

Num	Adresse	Privé/ Public (*)	Type	Date de verification	Vérificateur	Débit à 1 bar	Débit maxi	Pression Statique	Anomalies	Observation d'Anomalie
									08 Débit insuffisant (inférieur à 60m3/h) ou capacité de la réserve incendie inférieure à 120m3 ou niveau des eaux trop bas pour les réserves naturelles	Non opérationnel
									21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0012	1 Allée Jean Jaurès "Collège Jongkind"	1	PI de 100 mm	30/10/2011	S/C PERRACHINO	122.0	134.0	5,80	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0013	Place Hector Berlioz	1	PI de 100 mm	30/10/2011	S/C PERRACHINO	214.0	242.0	4,60	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0014	420 Ave Charles de Gaulle	2	PI de 100 mm	30/10/2011	S/C PERRACHINO	64.0	70.0	6,00	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0015	37 Ave Jongkind	1	PI de 100 mm	30/10/2011	S/C PERRACHINO	92.0	101.0	6,00	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0016	196 Rue Georges Brassens	1	PI de 100 mm	30/10/2011	S/C PERRACHINO	31.0	53.0	1,50	08 Débit insuffisant (inférieur à 60m3/h) ou capacité de la réserve incendie inférieure à 120m3 ou niveau des eaux trop bas pour les réserves naturelles	
									09 Pression insuffisante (inférieure à 1 bar à 60m3/h)	
									21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0017	115 Rue Georges Brassens	1	PI de 100 mm	30/10/2011	S/C PERRACHINO	74.0	104.0	2,00	09 Pression insuffisante (inférieure à 1 bar à 60m3/h)	
									21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0018	41 Ave Jongkind	1	PI de 100 mm	30/10/2011	S/C PERRACHINO	110.0	135.0	3,00	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0019	67 Ave Jongkind	1	PI de 100 mm	30/10/2011	S/C PERRACHINO	72.0	81.0	5,00	09 Pression insuffisante (inférieure à 1 bar à 60m3/h)	
									21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0020	26 Rue Centrale	1	PI de 100 mm	30/10/2011	S/C PERRACHINO	180.0	213.0	3,50	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0021	720 Chemin du Pré-Soldat	1	PI de 70 mm	30/10/2011	S/C PERRACHINO	31.0	37.0	3,50	08 Débit insuffisant (inférieur à 60m3/h) ou capacité de la réserve incendie inférieure à 120m3 ou niveau des eaux trop bas pour les réserves naturelles	
									09 Pression insuffisante (inférieure à 1 bar à 60m3/h)	
									21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0022	1 Chemin du Pré-Soldat	1	PI de 70 mm	30/10/2011	S/C PERRACHINO	0.0	0.0	0,00	05 Ouverture impossible	volant grippé

Num	Adresse	Privé/ Public (*)	Type	Date de verification	Vérificateur	Débit à 1 bar	Débit maxi	Pression Statique	Anomalies	Observation d'Anomalie
									08 Débit insuffisant (inférieur à 60m3/h) ou capacité de la réserve incendie inférieur à 120m3 ou niveau des eaux trop bas pour les réserves naturelles	Non opérationnel
									21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0023	29 Rue du Commandant Julhiet	1	PI de 100 mm	30/10/2011	S/C PERRACHINO	106.0	124.0	3,80	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0024	12 Rue du Commandant Julhiet	1	PI de 100 mm	30/10/2011	S/C PERRACHINO	89.0	107.0	3,20	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0025	10 Rue du Commandant Julhiet	1	PI de 100 mm	30/10/2011	S/C PERRACHINO	89.0	107.0	3,20	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0026	8 Place St André	1	PI de 100 mm	30/10/2011	S/C PERRACHINO	90.0	110.0	3,00	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0027	Les Espaces Nord "HLM"	1	PI de 100 mm	30/10/2011	S/C PERRACHINO	113.0	124.0	6,00	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0028	23 Chemin de la Barre	1	PI de 100 mm	30/10/2011	S/C PERRACHINO	81.0	141.0	1,50	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0029	225 Chemin de Reynieux	1	PI de 100 mm	30/10/2011	S/C PERRACHINO	119.0	125.0	11,00	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0030	91 Chemin de la Barre	1	PI de 100 mm	30/10/2011	S/C PERRACHINO	119.0	141.0	3,50	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0031	110 Chemin des Granges	1	PI de 70 mm	30/10/2011	S/C PERRACHINO	65.0	69.0	9,50	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0032	380 Chemin de Monpicier	1	PI de 70 mm	30/10/2011	S/C PERRACHINO	59.0	65.0	6,00	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0033	85 Chemin de Monpicier	1	PI de 70 mm	30/10/2011	S/C PERRACHINO	96.0	103.0	7,50	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0034	285 Chemin de Commelle	1	PI de 70 mm	30/10/2011	S/C PERRACHINO	97.0	103.0	9,50	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0035	20 Chemin des Passières	1	PI de 100 mm	30/10/2011	S/C PERRACHINO	100.0	115.0	4,00	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0036	315 Chemin du Pressoir	1	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	92.0	113.0	3,00	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0037	165 Chemin de Genêts	1	PI de 70 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	39.0	55.0	2,00	08 Débit insuffisant (inférieur à 60m3/h) ou capacité de la réserve incendie inférieur à 120m3 ou niveau des eaux trop bas pour les réserves naturelles	
									09 Pression insuffisante (inférieure à 1 bar à 60m3/h)	

Num	Adresse	Privé/ Public (*)	Type	Date de verification	Vérificateur	Débit à 1 bar	Débit maxi	Pression Statique	Anomalies	Observation d'Anomalie
									21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0038	90 Chemin de Cuchère	1	PI de 70 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	57.0	70.0	3,00	09 Pression insuffisante (inférieure à 1 bar à 60m3/h)	
									21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0039	370 Chemin de l'Epinais	2	PI de 70 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	0.0	0.0	0,00	02 Accès difficile (préciser la cause : stationnement, clôture, végétation,...) dans une propriété fermée	
									08 Débit insuffisant (inférieur à 60m3/h) ou capacité de la réserve incendie inférieure à 120m3 ou niveau des eaux trop bas pour les réserves naturelles	Non opérationnel
									21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0040	20 Chemin de Monmain	1	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	122.0	130.0	8,50	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0041	488 Chemin de Monmain	1	PI de 70 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	89.0	96.0	7,50	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0042	16 Chemin du Biel	1	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	120.0	145.0	3,20	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0043	172 Rue Gabriel Rosset Boulon	1	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	140.0	162.0	4,00	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0044	480 Chemin du Pollard	1	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	124.0	137.0	5,50	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
									08 Débit insuffisant (inférieur à 60m3/h) ou capacité de la réserve incendie inférieure à 120m3 ou niveau des eaux trop bas pour les réserves naturelles	
0045	33 Rue Pasteur	1	PI de 70 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	51.0	56.0	6,00	09 Pression insuffisante (inférieure à 1 bar à 60m3/h)	
									21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
									08 Débit insuffisant (inférieur à 60m3/h) ou capacité de la réserve incendie inférieure à 120m3 ou niveau des eaux trop bas pour les réserves naturelles	
0046	Chemin du Pollard/Ave de Verdun	1	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	27.0	40.0	1,80	09 Pression insuffisante (inférieure à 1 bar à 60m3/h)	
									21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0047	2 Rue Jacques de St Georges	1	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	136.0	152.0	5,00	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0048	2 Rue Gabriel Vincendon"maison de retraite"	1	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	86.0	97.0	4,50		

Num	Adresse	Privé/ Public (*)	Type	Date de verification	Vérificateur	Débit à 1 bar	Débit maxi	Pression Statique	Anomalies	Observation d'Anomalie
									21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0049	2 Rue Philippe de Savoie	1	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	33.0	36.0	7,00	08 Débit insuffisant (inférieur à 60m3/h) ou capacité de la réserve incendie inférieur à 120m3 ou niveau des eaux trop bas pour les réserves naturelles 09 Pression insuffisante (inférieure à 1 bar à 60m3/h)	
									21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0050	Rue des Terreaux	1	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	176.0	220.0	2,80	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0051	27 Rue de la Halle	1	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	64.0	83.0	2,50	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0052	16 Chemin de Martel	1	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	188.0	203.0	6,90	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0053	4 Ave Camille Rocher	1	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	179.0	205.0	4,20	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0054	30 Ave Camille Rocher	1	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	143.0	165.0	4,00	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0055	48 Ave Camille Rocher	1	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	126.0	147.0	3,80	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0056	61 Ave Camille Rocher	1	PI de 70 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	61.0	72.0	3,50	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0057	90 Ave Camille Rocher	1	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	120.0	139.0	4,00	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0058	Chemin de Lemps	1	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	83.0	92.0	5,20	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0059	50 Chemin de Lemps	1	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	115.0	127.0	5,50	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0060	41 Ave Maréchal Joffre	1	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	144.0	158.0	5,80	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0061	275 Chemin du Pré de la Chère	1	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	167.0	185.0	5,50	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0062	Cité scolaire	1	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	208.0	230.0	5,50	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0063	21 Ave Hector Berlioz "Centre J.M Vianney"	2	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	119.0	133.0	5,00	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	

Num	Adresse	Privé/ Public (*)	Type	Date de verification	Vérificateur	Débit à 1 bar	Débit maxi	Pression Statique	Anomalies	Observation d'Anomalie
0064	21 Ave Hector Berlioz "centre J.M Vianney"	2	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	229.0	255.0	5,10	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0065	44 Ave Hector Berlioz	2	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	96.0	105.0	5,80	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0066	65 Ave Hector Berlioz	1	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	125.0	137.0	6,20	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0067	49 Ave Hector Berlioz	1	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	0.0	0.0	0,00	05 Ouverture impossible	manque volant de manoeuvre
									08 Débit insuffisant (inférieur à 60m3/h) ou capacité de la réserve incendie inférieure à 120m3 ou niveau des eaux trop bas pour les réserves naturelles	Non opérationnel
									21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0068	Rue Victor Hugo	1	PI de 70 mm	30/10/2011	S/C PERRACHINO	117.0	127.0	6,50	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0069	Chemin de St Siméon	1	PI de 70 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	0.0	0.0	0,00	03 Appareil détruit totalement	
									08 Débit insuffisant (inférieur à 60m3/h) ou capacité de la réserve incendie inférieure à 120m3 ou niveau des eaux trop bas pour les réserves naturelles	Non opérationnel
									21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0070	1705 Chemin de St Siméon	1	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	41.0	44.0	7,00	08 Débit insuffisant (inférieur à 60m3/h) ou capacité de la réserve incendie inférieure à 120m3 ou niveau des eaux trop bas pour les réserves naturelles	
									09 Pression insuffisante (inférieure à 1 bar à 60m3/h)	
									21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0071	2652 Chemin de St Siméon	1	PI de 70 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	42.0	46.0	6,50	08 Débit insuffisant (inférieur à 60m3/h) ou capacité de la réserve incendie inférieure à 120m3 ou niveau des eaux trop bas pour les réserves naturelles	
									09 Pression insuffisante (inférieure à 1 bar à 60m3/h)	
									21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0072	3175 Chemin de St Siméon	2	PI de 70 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	31.0	34.0	6,00	08 Débit insuffisant (inférieur à 60m3/h) ou capacité de la réserve incendie inférieure à 120m3 ou niveau des eaux trop bas pour les réserves naturelles	
									09 Pression insuffisante (inférieure à 1 bar à 60m3/h)	

Num	Adresse	Privé/ Public (*)	Type	Date de verification	Vérificateur	Débit à 1 bar	Débit maxi	Pression Statique	Anomalies	Observation d'Anomalie
									21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0073	975 Chemin de la Voie Ferrée	1	PI de 70 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	44.0	48.0	6,50	08 Débit insuffisant (inférieur à 60m3/h) ou capacité de la réserve incendie inférieure à 120m3 ou niveau des eaux trop bas pour les réserves naturelles 09 Pression insuffisante (inférieure à 1 bar à 60m3/h) 21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0074	Chemin de la Voie Ferrée	1	PI de 70 mm	13/01/2012	S/C PERRACHINO	0.0	0.0	0,00	07 Dispositif non alimenté 08 Débit insuffisant (inférieur à 60m3/h) ou capacité de la réserve incendie inférieure à 120m3 ou niveau des eaux trop bas pour les réserves naturelles 20 Autre panne et anomalies (à préciser)	Non opérationnel Pi percuté par voiture en 2009. Non changé à l'heure actuelle
0075	1536 Chemin de Viriville	1	PI de 70 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	28.0	30.0	8,00	08 Débit insuffisant (inférieur à 60m3/h) ou capacité de la réserve incendie inférieure à 120m3 ou niveau des eaux trop bas pour les réserves naturelles 09 Pression insuffisante (inférieure à 1 bar à 60m3/h) 21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0076	2712 Chemin de Viriville	1	PI de 70 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	24.0	27.0	5,50	08 Débit insuffisant (inférieur à 60m3/h) ou capacité de la réserve incendie inférieure à 120m3 ou niveau des eaux trop bas pour les réserves naturelles 09 Pression insuffisante (inférieure à 1 bar à 60m3/h) 21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	Non opérationnel
0077	2230 Chemin de Viriville	1	PI de 70 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	25.0	28.0	5,30	08 Débit insuffisant (inférieur à 60m3/h) ou capacité de la réserve incendie inférieure à 120m3 ou niveau des eaux trop bas pour les réserves naturelles 09 Pression insuffisante (inférieure à 1 bar à 60m3/h) 21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	Non opérationnel
0078	1600 Chemin de Viriville	1	PI de 70 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	34.0	38.0	4,90	08 Débit insuffisant (inférieur à 60m3/h) ou capacité de la réserve incendie inférieure à 120m3 ou niveau des eaux trop bas pour les réserves naturelles 09 Pression insuffisante (inférieure à 1 bar à 60m3/h)	

Num	Adresse	Privé/ Public (*)	Type	Date de verification	Vérificateur	Débit à 1 bar	Débit maxi	Pression Statique	Anomalies	Observation d'Anomalie
									21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0079	1315 chemin de Viriville	1	PI de 70 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	40.0	45.0	5,10	08 Débit insuffisant (inférieur à 60m3/h) ou capacité de la réserve incendie inférieur à 120m3 ou niveau des eaux trop bas pour les réserves naturelles 09 Pression insuffisante (inférieure à 1 bar à 60m3/h)	
									21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0080	84 Chemin de la Serve	1	PI de 70 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	41.0	45.0	5,70	08 Débit insuffisant (inférieur à 60m3/h) ou capacité de la réserve incendie inférieur à 120m3 ou niveau des eaux trop bas pour les réserves naturelles 09 Pression insuffisante (inférieure à 1 bar à 60m3/h)	
									21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0081	142 Chemin des Meunières	1	PI de 70 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	80.0	88.0	6,00	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0082	140 Chemin Ninon Vallin	1	PI de 70 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	73.0	79.0	6,50	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0083	73 Chemin des Meunières	1	PI de 70 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	92.0	101.0	6,00	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0084	140 Rue Elsa Triolet	1	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	110.0	123.0	5,00	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0085	65 Ave Maréchal Foch	1	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	91.0	101.0	5,50	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0086	785 Chemin du Bas Sardieu	1	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	51.0	54.0	8,00	08 Débit insuffisant (inférieur à 60m3/h) ou capacité de la réserve incendie inférieur à 120m3 ou niveau des eaux trop bas pour les réserves naturelles 09 Pression insuffisante (inférieure à 1 bar à 60m3/h)	
									21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0087	700 Chemin des Pierres	1	PI de 70 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	22.0	25.0	5,00	08 Débit insuffisant (inférieur à 60m3/h) ou capacité de la réserve incendie inférieur à 120m3 ou niveau des eaux trop bas pour les réserves naturelles 09 Pression insuffisante (inférieure à 1 bar à 60m3/h)	Non opérationnel
									21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0088	1320 Route de Sardieu	1	PI de 70 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	23.0	25.0	5,50		

Num	Adresse	Privé/ Public (*)	Type	Date de verification	Vérificateur	Débit à 1 bar	Débit maxi	Pression Statique	Anomalies	Observation d'Anomalie
									08 Débit insuffisant (inférieur à 60m3/h) ou capacité de la réserve incendie inférieure à 120m3 ou niveau des eaux trop bas pour les réserves naturelles	Non opérationnel
									09 Pression insuffisante (inférieure à 1 bar à 60m3/h)	
									21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0089	10 Rte de Sardieu	1	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	78.0	86.0	5,50	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0090	18 Ave Aristide Briand	1	PI de 70 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	53.0	60.0	4,50	09 Pression insuffisante (inférieure à 1 bar à 60m3/h)	
									21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0091	15 Rue Tourtain	1	PI de 70 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	53.0	62.0	3,90	09 Pression insuffisante (inférieure à 1 bar à 60m3/h)	
									21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0092	2 Rue Salpêtrière	1	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	153.0	175.0	4,30	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0093	1 Ave Maréchal Foch	1	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	23.0	26.0	4,00	08 Débit insuffisant (inférieur à 60m3/h) ou capacité de la réserve incendie inférieure à 120m3 ou niveau des eaux trop bas pour les réserves naturelles	Non opérationnel
									09 Pression insuffisante (inférieure à 1 bar à 60m3/h)	
									21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0094	20 Ave Maréchal Foch	1	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	197.0	220.0	5,00	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0095	1966 Chemin de la Voie Ferrée	1	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	217.0	234.0	7,00	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0096	3185 Route de la Gare	1	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	166.0	179.0	6,90	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0097	300 Rue du Char de Bronze	1	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	222.0	238.0	7,50	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0098	527 Rue du Char de Bronze "ex Abattoirs"	2	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	124.0	135.0	6,50	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0099	635 Rue du Char de Bronze	2	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	167.0	180.0	7,30	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0100	44 Ave Hector Berlioz	2	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	83.0	92.0	5,60	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	

Num	Adresse	Privé/ Public (*)	Type	Date de verification	Vérificateur	Débit à 1 bar	Débit maxi	Pression Statique	Anomalies	Observation d'Anomalie
									21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0101	420 Ave Charles de Gaulle	1	PI de 70 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	29.0	32.0	5,50	08 Débit insuffisant (inférieur à 60m3/h) ou capacité de la réserve incendie inférieure à 120m3 ou niveau des eaux trop bas pour les réserves naturelles 09 Pression insuffisante (inférieure à 1 bar à 60m3/h)	
									21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0102	RD 519	1	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	131.0	141.0	7,00	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0103	RD 519	1	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	99.0	104.0	10,50	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0104	RD 519	1	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	73.0	80.0	6,00	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0105	35 Ave Aristide Briand "Intermarché livraisons"	2	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	75.0	84.0	4,80	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0106	35 Ave Aristide Briand "centre commercial"	1	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	108.0	121.0	4,80	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
									08 Débit insuffisant (inférieur à 60m3/h) ou capacité de la réserve incendie inférieure à 120m3 ou niveau des eaux trop bas pour les réserves naturelles	
0107	1 Chemin des Moilles	1	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	49.0	55.0	5,20	09 Pression insuffisante (inférieure à 1 bar à 60m3/h) 21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
									09 Pression insuffisante (inférieure à 1 bar à 60m3/h)	
0108	Ave Hector Berlioz "Ensemble Sportif"	1	PI de 70 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	55.0	60.0	6,00	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0109	21 Ave Hector Berlioz	2	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	123.0	137.0	5,10	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0110	21 Ave Hector Berlioz	2	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	172.0	190.0	5,50	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0111	94 Chemin du Cerf Montant	1	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	128.0	140.0	6,20	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0112	34 Chemin de la Colle	1	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	72.0	81.0	5,00	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0113	1872 Chemin de la Voie Ferrée	1	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	163.0	176.0	7,20		

Num	Adresse	Privé/ Public (*)	Type	Date de verification	Vérificateur	Débit à 1 bar	Débit maxi	Pression Statique	Anomalies	Observation d'Anomalie
									21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0114	420 Ave Charles de Gaulle	2	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	115.0	127.0	5,50	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0115	Chemin du Cerf Montant "Parc d'Allivet"	1	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	127.0	139.0	6,20	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0116	Plein Sud Allivet	1	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	113.0	128.0	4,50	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0117	Ave Charles de Gaulle "Stade Rémy Jouffray"	1	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	183.0	200.0	6,10	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0118	Chemin de la Serve	1	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	100.0	109.0	6,20	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0119	ZA Croix Beiller	1	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	165.0	179.0	6,50	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0120	Lot Clos du Mûrier	1	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	103.0	112.0	6,20	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0121	ZA Les Meunières 2	1	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	97.0	106.0	6,00	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0122	Les Six Routes	1	BI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	81.0	99.0	3,00	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0123	15 Rue Centrale	1	BI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	149.0	186.0	2,80	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0124	60 Rue de la République	1	BI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	128.0	152.0	3,50	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0125	6 rue Laval de Bressieux	1	BI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	102.0	132.0	2,50	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0126	2 Bd de Lattre de Tassigny	1	BI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	190.0	219.0	4,10	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0127	9 Rue du Lion d'Or	1	BI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	109.0	127.0	3,80	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0128	250 Chemin de la Poulardière	1	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	69.0	77.0	5,20	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0129	Place Hector Berlioz	1	Réserve artificielle enterrée	30/11/2011	S/C PERRACHINO				02 Accès difficile (préciser la cause : stationnement, clôture, végétation,...) 19 Aire de mise en aspiration non conforme ou hauteur d'aspiration trop importante ou absence de signalisation (à préciser)	Regard d'aspiration situé sur la voie de circulation. Absence de signalétique

Num	Adresse	Privé/ Public (*)	Type	Date de verification	Vérificateur	Débit à 1 bar	Débit maxi	Pression Statique	Anomalies	Observation d'Anomalie
									21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0130	Ave Charles de Gaulle "Centre de formation départemental"	2	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	92.0	102.0	5,50	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0131	Ave Charles de Gaulle "Centre de formation départemental"	2	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	112.0	124.0	5,50	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0132	Ave Charles de Gaulle "Centre de formation départemental"	2	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	98.0	109.0	5,30	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0133	360 Chemin Ninon Vallin	1	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	114.0	124.0	6,50	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0134	Chemin de Pollard	1	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	144.0	158.0	5,90	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0135	Pré aux Noyers	1	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	60.0	65.0	6,50	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0136	Rue Gabriel Rosset-Boulon	1	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	77.0	89.0	4,10	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0137	Chemin des Croix	1	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	147.0	155.0	10,00	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0138	ZAC "Meunières 2"	1	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	72.0	80.0	5,50	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0139	450 Chemin de la Poulardière	1	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	62.0	68.0	6,00	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0141	Chemin du Pré de la Chère	1	Autre	10/01/2012	S/C PERRACHINO		0.0	0,00	08 Débit insuffisant (inférieur à 60m3/h) ou capacité de la réserve incendie inférieur à 120m3 ou niveau des eaux trop bas pour les réserves naturelles 20 Autre panne et anomalies (à préciser)	Non opérationnelle BI de 70 mm, non conforme
0142	580 Chemin du Pré de la Chère "CIS"	1	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	147.0	162.0	5,50	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	
0143	15 Rue de la Riot	1	PI de 100 mm	30/11/2011	S/C PERRACHINO	74.0	82.0	5,50	21 Sécheresse : Contrôle visuel uniquement avec reprise des valeurs de la précédente vérification	

Ci-dessous un tableau récapitulatif du nombre de points d'eau par type sur la commune de : LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ (38130)

Autre	BI de 100 mm	PI de 100 mm	PI de 70 mm	Réserve artificielle enterrée	Total
1	6	98	36	1	142